

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τρίτη 24/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	24/10/23 0:00	9,54	9,10	0,44	1			1			2,26
	24/10/23 1:00	9,03	8,55	0,48	1			1			1,75
	24/10/23 2:00	8,78	8,16	0,62	1			1			1,50
	24/10/23 3:00	8,55	8,09	0,45	1			1			1,27
	24/10/23 4:00	8,44	8,00	0,45	1			1			1,17
	24/10/23 5:00	8,76	7,92	0,84	1			1			1,49
	24/10/23 6:00	9,90	9,17	0,73	1			1			2,63
	24/10/23 7:00	10,88	10,01	0,87	1			1			3,60
	24/10/23 8:00	11,12	10,47	0,65	1			1			3,84
	24/10/23 9:00	10,54	9,97	0,58	1			1			3,27
	24/10/23 10:00	10,17	9,94	0,24	1			1			2,90
	24/10/23 11:00	10,20	9,86	0,34	1			1			2,92
	24/10/23 12:00	11,20	10,16	1,04		1		1			3,92
	24/10/23 13:00	11,05	9,94	1,11		1		1			3,77
	24/10/23 14:00	10,71	9,79	0,92	1			1			3,43
	24/10/23 15:00	10,29	9,81	0,49	1			1			3,02
	24/10/23 16:00	10,69	10,23	0,46	1			1			3,42
	24/10/23 17:00	11,60	11,13	0,47	1			1	1		1,18
	24/10/23 18:00	13,37	12,79	0,58	1			1	1		2,94
	24/10/23 19:00	14,75	14,11	0,64	1			1	1		4,32
24/10/23 20:00	14,57	13,87	0,70	1			1	1		4,14	
24/10/23 21:00	13,42	12,47	0,95	1			1	1		2,99	
24/10/23 22:00	12,07	11,16	0,90	1			1	1		1,64	
24/10/23 23:00	10,94	10,50	0,44	1			1	1		0,51	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.