

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 24/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,26	2,05	0,21	0,00	1						1			0,78	0,80
	01:00	2,12	1,87	0,25	0,00	1									0,73	0,74
	02:00	1,97	1,69	0,28	0,00	1									0,69	0,67
	03:00	1,93	1,61	0,32	0,00	1									0,67	0,67
	04:00	1,92	1,59	0,33	0,00	1									0,66	0,66
	05:00	1,94	1,64	0,31	0,00	1									0,67	0,67
	06:00	2,03	1,79	0,24	0,00	1									0,70	0,70
	07:00	2,26	1,96	0,29	0,00	1									0,79	0,79
	08:00	2,44	2,15	0,29	0,00	1									0,85	0,85
	09:00	2,50	2,37	0,12	0,00	1					1				0,87	0,87
	10:00	2,52	2,42	0,09	0,00	1					1				0,88	0,88
	11:00	2,64	2,35	0,15	0,14	1					1				0,92	0,92
	12:00	2,65	2,19	0,16	0,30	1					1				0,92	0,93
	13:00	2,69	2,45	0,14	0,09	1					1				0,94	0,94
	14:00	2,69	2,57	0,12	0,00	1					1				0,94	0,94
	15:00	2,64	2,53	0,11	0,00	1					1				0,92	0,92
	16:00	2,63	2,49	0,14	0,00	1					1				0,91	0,91
	17:00	2,66	2,43	0,23	0,00	1					1				0,93	0,93
	18:00	3,04	2,77	0,27	0,00	1					1		1		0,98	0,98
	19:00	3,36	3,02	0,34	0,00	1					1		1		0,99	0,99
20:00	3,23	2,82	0,41	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
21:00	3,06	2,70	0,36	0,00	1					1		1		0,99	0,99	
22:00	2,81	2,38	0,43	0,00	1							1		0,96	0,96	
23:00	2,52	2,18	0,35	0,00	1							1		0,88	0,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης