

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 25/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	25/10/23 0:00	3,05	2,55	0,50	1						0,90	0,90	
	25/10/23 1:00	2,91	2,48	0,43	1						0,78	0,78	
	25/10/23 2:00	2,89	2,58	0,31	1						0,76	0,76	
	25/10/23 3:00	2,84	2,58	0,26	1						0,71	0,71	
	25/10/23 4:00	2,85	2,60	0,25	1						0,72	0,72	
	25/10/23 5:00	2,90	2,70	0,20	1						0,76	0,76	
	25/10/23 6:00	3,10	3,00	0,10	1						0,91	0,92	
	25/10/23 7:00	3,31	3,26	0,05	1						0,95	0,95	
	25/10/23 8:00	3,50	3,49	0,01	1						0,95	0,95	
	25/10/23 9:00	3,24	3,24	0,00	1						0,95	0,95	
	25/10/23 10:00	3,29	3,29	0,00	1						0,95	0,95	
	25/10/23 11:00	3,26	3,26	0,00	1						0,95	0,95	
	25/10/23 12:00	3,45	3,45	0,00	1						0,95	0,95	
	25/10/23 13:00	3,16	3,16	0,00	1						0,90	0,89	
	25/10/23 14:00	3,08	3,08	0,00	1						0,89	0,89	
	25/10/23 15:00	3,28	3,28	0,00	1						0,94	0,94	
	25/10/23 16:00	3,34	3,34	0,00	1						0,93	0,93	
	25/10/23 17:00	3,46	3,46	0,00	1						0,94	0,94	
	25/10/23 18:00	3,79	3,79	0,00	1						0,95	0,95	
	25/10/23 19:00	4,04	4,04	0,00	1						1	0,95	0,95
	25/10/23 20:00	3,87	3,87	0,00	1						1	0,95	0,95
	25/10/23 21:00	3,72	3,72	0,00	1							0,95	0,95
	25/10/23 22:00	3,42	3,42	0,00	1							0,92	0,92
	25/10/23 23:00	3,21	3,21	0,00	1							0,87	0,87

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.