

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 25/10/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	25/10/23 0:00	9,98	9,98	0,01	1			1	1		0,00
	25/10/23 1:00	9,36	9,32	0,04				1	1		3,06
	25/10/23 2:00	9,11	8,98	0,13				1	1		2,81
	25/10/23 3:00	8,87	8,77	0,09				1	1		2,57
	25/10/23 4:00	8,86	8,86	0,00				1	1		2,56
	25/10/23 5:00	9,00	9,00	0,00				1	1		2,70
	25/10/23 6:00	10,20	10,19	0,00				1		1	0,91
	25/10/23 7:00	11,18	11,17	0,01				1		1	1,89
	25/10/23 8:00	11,89	11,89	0,00				1		1	2,60
	25/10/23 9:00	11,94	11,93	0,01				1		1	2,65
	25/10/23 10:00	12,25	12,15	0,10				1		1	2,96
	25/10/23 11:00	11,85	11,66	0,19				1		1	2,56
	25/10/23 12:00	12,10	11,87	0,23				1		1	2,81
	25/10/23 13:00	12,17	11,88	0,29				1		1	2,88
	25/10/23 14:00	11,29	10,73	0,56				1		1	2,00
	25/10/23 15:00	10,42	9,64	0,79				1		1	1,13
	25/10/23 16:00	10,44	9,49	0,95				1		1	1,15
	25/10/23 17:00	11,85	10,88	0,98				1		1	2,56
	25/10/23 18:00	13,39	12,05	1,35				1		1	4,10
	25/10/23 19:00	14,64	12,54	2,10				1		1	5,12
25/10/23 20:00	14,48	12,06	2,42				1		1	5,07	
25/10/23 21:00	13,54	10,78	2,76				1		1	4,25	
25/10/23 22:00	12,09	9,98	2,11				1		1	2,80	
25/10/23 23:00	10,82	9,40	1,42				1		1	1,53	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.