

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 25/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,27	2,20	0,08	0,00	1						1			0,75	0,75
	01:00	2,14	2,08	0,06	0,00	1						1			0,63	0,63
	02:00	2,02	1,83	0,19	0,00	1									0,70	0,70
	03:00	1,98	1,87	0,11	0,00	1									0,69	0,69
	04:00	1,93	1,93	0,00	0,00	1									0,64	0,63
	05:00	1,98	1,98	0,00	0,00	1									0,57	0,57
	06:00	2,04	2,04	0,00	0,00	1									0,66	0,66
	07:00	2,27	2,27	0,00	0,00	1					1				0,72	0,71
	08:00	2,49	2,48	0,00	0,01	1					1				0,80	0,80
	09:00	2,69	2,69	0,00	0,01	1					1		1		0,77	0,77
	10:00	2,73	2,70	0,02	0,00	1					1		1		0,77	0,78
	11:00	2,85	2,75	0,10	0,00	1							1		0,86	0,86
	12:00	2,85	2,72	0,13	0,00	1							1		0,85	0,85
	13:00	2,84	2,63	0,21	0,00	1							1		0,85	0,85
	14:00	2,74	2,47	0,26	0,01	1							1		0,82	0,82
	15:00	2,57	2,28	0,29	0,01	1					1		1		0,77	0,77
	16:00	2,50	2,13	0,36	0,01	1					1				0,74	0,75
	17:00	2,72	2,22	0,48	0,02	1					1				0,82	0,81
18:00	3,06	2,44	0,59	0,04	1					1				0,91	0,91	
19:00	3,41	2,77	0,62	0,02	1					1		1		0,99	0,99	
20:00	3,30	2,47	0,77	0,06	1					1		1		0,98	0,98	
21:00	3,10	2,29	0,74	0,06	1							1		0,93	0,93	
22:00	2,85	2,22	0,58	0,06	1					1		1		0,86	0,86	
23:00	2,54	1,90	0,58	0,06	1					1		1		0,67	0,70	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 23:00-24:00 έγινε πλύση της μονάδας G1 από τον Σταθμό

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης