

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 26/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	26/10/23 0:00	3,05	3,05	0,00	1						0,86	0,86	
	26/10/23 1:00	2,95	2,95	0,00	1						0,80	0,81	
	26/10/23 2:00	2,89	2,89	0,00	1						0,76	0,76	
	26/10/23 3:00	2,89	2,89	0,00	1						0,76	0,76	
	26/10/23 4:00	2,86	2,86	0,00	1						0,72	0,72	
	26/10/23 5:00	2,90	2,90	0,00	1						0,76	0,76	
	26/10/23 6:00	3,15	3,15	0,00	1						0,87	0,86	
	26/10/23 7:00	3,27	3,23	0,04	1						0,94	0,94	
	26/10/23 8:00	3,42	3,36	0,06	1						0,95	0,93	
	26/10/23 9:00	3,43	3,42	0,00	1	1					0,03	0,00	
	26/10/23 10:00	3,50	3,37	0,13	1	1					0,48	0,54	
	26/10/23 11:00	3,42	3,25	0,18	1						0,95	0,95	
	26/10/23 12:00	3,10	2,96	0,14	1						0,91	0,91	
	26/10/23 13:00	3,40	3,32	0,08	1						0,95	0,95	
	26/10/23 14:00	3,44	3,39	0,05	1						0,94	0,94	
	26/10/23 15:00	3,40	3,37	0,03	1						0,95	0,95	
	26/10/23 16:00	3,33	3,32	0,01	1						0,93	0,94	
	26/10/23 17:00	3,52	3,52	0,00	1						0,94	0,94	
	26/10/23 18:00	3,88	3,79	0,09	1						0,95	0,95	
	26/10/23 19:00	4,14	3,71	0,43	1						0,95	0,95	
	26/10/23 20:00	3,93	3,57	0,35	1						1	0,95	0,95
	26/10/23 21:00	3,70	3,50	0,19	1							0,95	0,95
	26/10/23 22:00	3,51	3,41	0,09	1							0,95	0,95
	26/10/23 23:00	3,23	3,06	0,17	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.