

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023	00:00	4,60	3,36	1,25					1						1,25	1,24
	01:00	4,28	3,25	1,03					1						1,04	1,02
	02:00	4,13	3,26	0,87					1						0,87	0,88
	03:00	4,12	3,25	0,87					1						0,87	0,86
	04:00	4,12	3,27	0,86					1						0,86	0,87
	05:00	4,30	3,26	1,04					1						1,04	1,05
	06:00	4,78	3,50	1,28					1						1,28	1,28
	07:00	5,43	3,97	1,46					1						1,45	1,46
	08:00	5,78	4,42	1,37					1						1,55	1,56
	09:00	6,32	4,74	1,58		1			1						1,69	1,70
	10:00	6,60	5,05	1,55		1			1						1,57	1,58
	11:00	6,45	4,95	1,50		1			1						1,53	1,71
	12:00	6,22	4,93	1,30		1			1						1,40	1,71
	13:00	6,65	5,33	1,32		1			1						1,40	1,79
	14:00	6,55	5,06	1,49		1			1						1,53	1,74
	15:00	5,96	4,87	1,08		1			1						1,45	1,45
	16:00	5,50	4,35	1,15		1			1						1,15	1,16
	17:00	5,76	4,51	1,26		1			1						1,26	1,26
	18:00	6,63	5,06	1,57		1			1						1,65	1,66
	19:00	7,37	5,84	1,53		1			1						1,96	1,95
	20:00	7,11	5,55	1,56				1	1						1,72	1,71
	21:00	6,58	5,36	1,21				1	1						1,71	1,72
	22:00	5,93	4,46	1,48				1	1						1,56	1,54
	23:00	5,29	3,96	1,33					1						1,43	1,43

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης