

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Πέμπτη 26/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	26/10/23 0:00	9,67	7,90	1,78						1	3,39
	26/10/23 1:00	9,14	7,79	1,35						1	3,00
	26/10/23 2:00	8,79	7,30	1,48						1	2,65
	26/10/23 3:00	8,66	6,82	1,84						1	2,52
	26/10/23 4:00	8,56	6,41	2,15						1	2,42
	26/10/23 5:00	8,91	6,44	2,48						1	2,77
	26/10/23 6:00	9,90	7,20	2,70						1	3,47
	26/10/23 7:00	10,85	7,95	2,90						1	3,80
	26/10/23 8:00	11,97	8,69	3,28						1	4,19
	26/10/23 9:00	12,35	9,72	2,63				1		1	3,06
	26/10/23 10:00	13,30	10,18	3,13				1		1	4,01
	26/10/23 11:00	13,33	10,00	3,33	1		1				4,66
	26/10/23 12:00	13,41	10,20	3,21	1		1				4,69
	26/10/23 13:00	13,55	11,55	2,00	1		1				4,74
	26/10/23 14:00	13,26	12,55	0,71	1		1				4,64
	26/10/23 15:00	12,18	11,21	0,97	1		1				3,93
	26/10/23 16:00	11,86	10,62	1,24	1		1				3,61
	26/10/23 17:00	12,12	8,77	3,34	1		1				3,87
	26/10/23 18:00	13,40	9,71	3,69	1		1				4,69
	26/10/23 19:00	14,31	11,84	2,47	1		1				5,01
26/10/23 20:00	13,88	11,12	2,76	1		1				4,86	
26/10/23 21:00	12,95	9,00	3,95	1		1				4,53	
26/10/23 22:00	11,63	8,41	3,22	1		1				3,38	
26/10/23 23:00	10,71	8,39	2,32	1		1				2,46	

Παρατηρήσεις: _____

Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.