

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 26/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,28	1,83	0,42	0,03	1				1		1			0,59	0,60
	01:00	2,09	1,81	0,26	0,02	1									0,61	0,61
	02:00	2,00	1,45	0,53	0,02	1									0,58	0,58
	03:00	1,99	1,39	0,57	0,03	1									0,58	0,58
	04:00	1,93	1,41	0,48	0,03	1									0,53	0,52
	05:00	1,97	1,40	0,53	0,04	1									0,54	0,54
	06:00	2,08	1,51	0,52	0,06	1									0,56	0,55
	07:00	2,30	1,74	0,51	0,04	1									0,64	0,64
	08:00	2,42	1,67	0,70	0,05	1									0,72	0,71
	09:00	2,67	1,85	0,75	0,07	1									0,75	0,75
	10:00	2,83	1,96	0,80	0,08	1					1				0,80	0,80
	11:00	3,15	2,21	0,88	0,06	1					1				0,92	0,93
	12:00	3,22	2,38	0,79	0,04	1					1				0,95	0,95
	13:00	3,33	2,69	0,59	0,05	1					1				0,97	0,97
	14:00	2,64	2,23	0,40	0,01	1					1				0,82	0,60
	15:00	3,19	2,62	0,56	0,02	1			1						0,97	0,98
	16:00	3,06	2,06	0,93	0,07	1			1						0,97	0,97
	17:00	3,11	2,11	0,92	0,08	1							1		0,96	0,96
	18:00	3,27	2,33	0,86	0,08	1							1		0,92	0,92
19:00	3,53	2,54	0,92	0,07	1					1		1		0,98	0,98	
20:00	3,37	2,38	0,92	0,07	1					1		1		0,97	0,97	
21:00	3,18	2,24	0,87	0,06	1							1		0,90	0,90	
22:00	2,91	2,23	0,65	0,03	1							1		0,87	0,87	
23:00	2,66	1,89	0,75	0,02	1					1				0,79	0,79	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα 14:26-14:43 έγινε γενική διακοπή λόγω σφάλματος στη γραμμή Ρ230

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης