

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 27/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	27/10/23 0:00	3,04	2,91	0,13	1						0,91	0,90	
	27/10/23 1:00	2,93	2,63	0,30	1						0,81	0,80	
	27/10/23 2:00	2,83	2,64	0,18	1						0,70	0,70	
	27/10/23 3:00	2,81	2,67	0,13	1						0,67	0,68	
	27/10/23 4:00	2,80	2,70	0,10	1						0,66	0,66	
	27/10/23 5:00	2,86	2,71	0,14	1						0,73	0,73	
	27/10/23 6:00	3,08	3,00	0,08	1						0,87	0,88	
	27/10/23 7:00	3,24	3,13	0,12	1						0,88	0,88	
	27/10/23 8:00	3,30	3,26	0,04	1						0,91	0,91	
	27/10/23 9:00	3,32	3,25	0,07	1						0,93	0,93	
	27/10/23 10:00	3,15	3,04	0,10	1						0,91	0,92	
	27/10/23 11:00	3,06	3,00	0,06	1						0,88	0,88	
	27/10/23 12:00	3,14	3,09	0,04	1						0,90	0,90	
	27/10/23 13:00	3,15	3,06	0,10	1						0,91	0,91	
	27/10/23 14:00	3,18	3,13	0,04	1						0,94	0,94	
	27/10/23 15:00	3,07	3,03	0,05	1						0,90	0,90	
	27/10/23 16:00	3,14	3,04	0,10	1						0,91	0,91	
	27/10/23 17:00	3,42	3,30	0,12	1						0,94	0,94	
	27/10/23 18:00	3,86	3,70	0,16	1						0,95	0,95	
	27/10/23 19:00	4,14	3,93	0,20	1						1	0,95	0,95
	27/10/23 20:00	3,97	3,86	0,11	1						1	0,95	0,95
	27/10/23 21:00	3,73	3,62	0,11	1							0,95	0,95
	27/10/23 22:00	3,50	3,40	0,11	1							0,95	0,95
	27/10/23 23:00	3,27	3,19	0,08	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.