

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 28/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	28/10/23 0:00	3,06	3,01	0,06	1						0,85	0,85
	28/10/23 1:00	2,98	2,88	0,10	1						0,84	0,84
	28/10/23 2:00	2,89	2,79	0,10	1						0,76	0,76
	28/10/23 3:00	2,81	2,60	0,21	1						0,68	0,68
	28/10/23 4:00	2,79	2,61	0,18	1						0,66	0,66
	28/10/23 5:00	2,84	2,67	0,17	1						0,70	0,71
	28/10/23 6:00	2,99	2,89	0,10	1						0,85	0,85
	28/10/23 7:00	3,12	3,09	0,03	1						0,94	0,93
	28/10/23 8:00	3,13	3,13	0,00	1						0,93	0,93
	28/10/23 9:00	3,05	3,05	0,00	1						0,91	0,90
	28/10/23 10:00	2,95	2,95	0,00	1						0,81	0,81
	28/10/23 11:00	3,09	3,09	0,00	1						0,92	0,92
	28/10/23 12:00	2,92	2,92	0,00	1						0,79	0,79
	28/10/23 13:00	2,94	2,94	0,00	1						0,81	0,80
	28/10/23 14:00	2,82	2,79	0,02	1						0,69	0,68
	28/10/23 15:00	2,82	2,80	0,02	1						0,69	0,68
	28/10/23 16:00	2,85	2,84	0,01	1						0,71	0,71
	28/10/23 17:00	3,14	3,13	0,00	1						0,92	0,92
	28/10/23 18:00	3,60	3,60	0,00	1						0,94	0,94
	28/10/23 19:00	3,83	3,83	0,00	1						0,95	0,95
	28/10/23 20:00	3,72	3,72	0,00	1						0,95	0,95
	28/10/23 21:00	3,56	3,56	0,00	1						0,95	0,95
	28/10/23 22:00	3,33	3,33	0,00	1						0,91	0,92
	28/10/23 23:00	3,21	3,21	0,00	1						0,93	0,93

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.