

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 29/10/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	29/10/23 0:00	3,01	3,01	0,00	1						0,88	0,87	
	29/10/23 1:00	2,90	2,89	0,01	1						0,77	0,77	
	29/10/23 2:00	2,82	2,81	0,01	1						0,69	0,69	
	29/10/23 3:00	2,76	2,72	0,03	1						0,63	0,63	
	29/10/23 4:00	2,77	2,77	0,00	1						0,64	0,64	
	29/10/23 5:00	2,85	2,85	0,00	1						0,71	0,72	
	29/10/23 6:00	2,86	2,86	0,00	1						0,73	0,73	
	29/10/23 7:00	2,92	2,92	0,00	1						0,79	0,79	
	29/10/23 8:00	2,90	2,90	0,00	1						0,77	0,76	
	29/10/23 9:00	2,94	2,94	0,00	1	1					0,47	0,43	
	29/10/23 10:00	2,91	2,90	0,01	1	1					0,18	0,20	
	29/10/23 11:00	3,01	2,97	0,04	1						0,87	0,87	
	29/10/23 12:00	3,31	3,27	0,04	1						0,95	0,94	
	29/10/23 13:00	3,18	3,09	0,09	1						0,93	0,92	
	29/10/23 14:00	2,98	2,87	0,10	1						0,83	0,83	
	29/10/23 15:00	3,15	2,97	0,19	1						0,94	0,94	
	29/10/23 16:00	3,19	3,17	0,03	1						0,95	0,95	
	29/10/23 17:00	3,55	3,55	0,00	1						0,95	0,95	
	29/10/23 18:00	3,87	3,87	0,00	1						1	0,95	0,95
	29/10/23 19:00	3,80	3,80	0,00	1						1	0,95	0,95
	29/10/23 20:00	3,63	3,63	0,00	1							0,95	0,95
	29/10/23 21:00	3,39	3,39	0,00	1							0,95	0,95
	29/10/23 22:00	3,14	3,14	0,00	1							0,94	0,94
	29/10/23 23:00	2,97	2,92	0,05	1							0,84	0,84

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.