

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023	00:00	4,71	3,45	1,26					1						1,28	1,27
	01:00	4,35	3,26	1,09					1						1,09	1,09
	02:00	4,18	3,25	0,93					1						0,93	0,93
	03:00	4,13	3,26	0,87					1						0,87	0,88
	04:00	4,10	3,26	0,84					1						0,85	0,84
	05:00	4,25	3,28	0,98					1						0,98	0,99
	06:00	4,75	3,53	1,22					1						1,26	1,38
	07:00	5,42	4,07	1,35					1						1,35	1,69
	08:00	5,77	4,31	1,46					1						1,55	1,55
	09:00	6,17	4,70	1,47		1			1						1,57	1,66
	10:00	6,07	4,84	1,23		1			1						1,40	1,59
	11:00	5,90	4,36	1,54		1			1						1,54	1,55
	12:00	6,08	4,46	1,62		1			1						1,62	1,62
	13:00	6,15	4,49	1,65		1			1						1,66	1,66
	14:00	5,83	4,29	1,54					1						1,55	1,55
	15:00	5,22	3,81	1,41					1						1,41	1,41
	16:00	5,32	3,94	1,38					1						1,43	1,43
	17:00	5,71	4,36	1,35					1						1,53	1,54
	18:00	6,75	4,94	1,81		1			1						1,81	1,82
	19:00	7,35	5,37	1,98		1			1						1,99	2,01
	20:00	7,33	5,35	1,98		1			1						1,98	1,98
	21:00	6,72	4,90	1,82		1			1						1,83	1,82
	22:00	6,05	4,47	1,59		1			1						1,59	1,58
	23:00	5,31	3,99	1,32					1						1,33	1,33

Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα ΑΠ του ΗΣ παρουσίαζαν συχνά πρόβλημα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης