

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 27/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	27/10/23 0:00	9,75	7,48	2,27						1	3,41
	27/10/23 1:00	9,05	7,17	1,88						1	2,91
	27/10/23 2:00	8,60	6,48	2,12						1	2,46
	27/10/23 3:00	8,41	6,28	2,13						1	2,27
	27/10/23 4:00	8,48	6,16	2,32						1	2,34
	27/10/23 5:00	8,89	6,16	2,73						1	2,75
	27/10/23 6:00	9,87	6,46	3,41						1	3,45
	27/10/23 7:00	11,03	7,34	3,69						1	3,86
	27/10/23 8:00	11,83	7,72	4,12						1	4,14
	27/10/23 9:00	12,30	8,36	3,94						1	4,30
	27/10/23 10:00	12,47	8,26	4,21	1			1			4,36
	27/10/23 11:00	12,28	8,00	4,27	1			1			4,30
	27/10/23 12:00	12,26	7,99	4,28	1			1			4,29
	27/10/23 13:00	12,44	8,19	4,26	1			1			4,35
	27/10/23 14:00	11,83	7,80	4,04	1			1			4,14
	27/10/23 15:00	10,76	7,43	3,33	1			1			3,48
	27/10/23 16:00	10,98	7,42	3,56	1			1			3,71
	27/10/23 17:00	11,89	8,02	3,87	1			1			4,16
	27/10/23 18:00	13,59	10,09	3,50	1			1			4,76
	27/10/23 19:00	14,91	10,85	4,06				1		1	5,22
27/10/23 20:00	14,68	10,20	4,48				1		1	5,14	
27/10/23 21:00	13,61	9,55	4,06				1		1	4,32	
27/10/23 22:00	12,33	9,09	3,24				1		1	3,04	
27/10/23 23:00	11,01	7,62	3,39						1	3,86	

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.