

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 28/10/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	28/10/23 0:00	10,09	6,86	3,22						1	3,53
	28/10/23 1:00	9,48	6,18	3,30						1	3,32
	28/10/23 2:00	9,13	6,23	2,90						1	2,99
	28/10/23 3:00	8,78	6,24	2,54						1	2,64
	28/10/23 4:00	8,68	6,36	2,32						1	2,54
	28/10/23 5:00	8,73	6,53	2,20						1	2,59
	28/10/23 6:00	8,92	6,73	2,19						1	2,78
	28/10/23 7:00	9,75	7,15	2,60						1	3,41
	28/10/23 8:00	11,18	8,24	2,94						1	3,91
	28/10/23 9:00	12,16	9,22	2,94						1	4,26
	28/10/23 10:00	11,43	8,58	2,85	1			1			4,00
	28/10/23 11:00	10,71	8,08	2,63	1			1			3,44
	28/10/23 12:00	10,17	7,42	2,75	1			1			2,89
	28/10/23 13:00	10,46	7,35	3,11	1			1			3,19
	28/10/23 14:00	10,18	6,91	3,27				1	1		3,56
	28/10/23 15:00	10,03	6,85	3,18				1	1		3,51
	28/10/23 16:00	10,17	6,92	3,25				1	1		3,56
	28/10/23 17:00	11,06	7,51	3,55				1	1		3,87
	28/10/23 18:00	12,30	9,07	3,23				1	1		4,30
	28/10/23 19:00	12,94	10,40	2,54	1			1			4,53
	28/10/23 20:00	12,81	10,70	2,11	1			1			4,48
	28/10/23 21:00	12,23	10,37	1,86	1			1			4,28
	28/10/23 22:00	11,43	10,39	1,04	1			1			4,00
	28/10/23 23:00	10,77	10,13	0,65	1			1			3,50

Παρατηρήσεις: _____

Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.