

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 29/10/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	29/10/23 0:00	10,01	9,44	0,57	1			1			2,74	
	29/10/23 1:00	9,37	9,06	0,31						1	3,23	
	29/10/23 2:00	8,93	8,32	0,61						1	2,79	
	29/10/23 3:00	8,46	7,66	0,80						1	2,32	
	29/10/23 4:00	8,43	7,80	0,62						1	2,29	
	29/10/23 5:00	8,30	7,89	0,41						1	2,16	
	29/10/23 6:00	8,60	8,24	0,36						1	2,46	
	29/10/23 7:00	9,50	9,22	0,28						1	3,33	
	29/10/23 8:00	10,07	9,61	0,46	1				1		2,79	
	29/10/23 9:00	10,64	10,07	0,57	1				1		3,37	
	29/10/23 10:00	10,86	10,22	0,64	1				1		3,59	
	29/10/23 11:00	10,78	10,43	0,35	1				1		3,51	
	29/10/23 12:00	10,72	10,59	0,14	1				1		3,45	
	29/10/23 13:00	10,76	10,63	0,12	1				1		3,48	
	29/10/23 14:00	10,41	10,41	0,00	1				1		3,13	
	29/10/23 15:00	10,13	10,13	0,00	1				1		2,85	
	29/10/23 16:00	11,49	11,49	0,00	1				1		4,02	
	29/10/23 17:00	12,89	12,63	0,26					1		1	3,60
	29/10/23 18:00	13,64	13,14	0,50					1		1	4,35
	29/10/23 19:00	13,35	12,28	1,07					1		1	4,06
29/10/23 20:00	12,90	11,83	1,07					1		1	3,61	
29/10/23 21:00	12,10	11,14	0,96					1		1	2,81	
29/10/23 22:00	11,01	9,82	1,19					1		1	1,72	
29/10/23 23:00	10,15	9,44	0,71					1		1	0,86	

Παρατηρήσεις: _____

Η μονάδα G2 εντάχθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.