

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Παρασκευή, 27 Οκτώβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Όριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/10/23 0:00	80,32	67,31	13,01	0,00	1	1					1					1	1	1			1		26,99	19,75	
27/10/23 1:00	76,06	69,32	6,74	0,00	1	1					1						1	1				1		25,19	20,18
27/10/23 2:00	72,81	69,32	3,50	0,00	1	1					1						1	1				1		16,71	16,56
27/10/23 3:00	70,91	66,99	3,92	0,00	1	1					1						1	1				1		14,59	14,51
27/10/23 4:00	70,81	64,36	6,45	0,00	1	1					1						1	1				1		16,11	14,45
27/10/23 5:00	73,82	67,95	5,87	0,00	1	1					1						1	1				1		17,61	17,75
27/10/23 6:00	81,02	76,56	4,46	0,00	1	1					1						1	1				1	1	19,92	19,28
27/10/23 7:00	91,25	86,94	4,24	0,06	1	1					1						1	1				1	1	24,14	23,70
27/10/23 8:00	99,08	91,30	4,35	3,43	1	1					1						1	1			1	1	1	24,60	24,76
27/10/23 9:00	109,43	98,28	2,44	8,71	1	1					1						1	1			1	1	1	28,70	27,81
27/10/23 10:00	113,86	100,46	1,68	11,73	1	1					1	1		1	1			1			1	1		21,25	19,70
27/10/23 11:00	115,93	100,41	1,67	13,85	1	1					1	1		1	1			1				1		23,00	23,03
27/10/23 12:00	117,35	100,90	2,13	14,32	1	1					1	1		1	1			1				1		27,94	28,04
27/10/23 13:00	117,76	101,42	2,17	14,18	1	1					1	1		1	1			1				1		28,51	28,58
27/10/23 14:00	115,65	100,60	2,41	12,64	1	1					1	1		1	1			1				1		28,04	28,04
27/10/23 15:00	110,00	97,11	2,71	10,18	1	1					1	1		1	1			1				1		24,68	24,20
27/10/23 16:00	108,98	99,00	2,38	7,60	1	1					1	1				1		1			1	1		23,80	23,49
27/10/23 17:00	108,14	103,57	2,00	2,57	1	1					1	1				1		1			1	1		27,62	27,70
27/10/23 18:00	113,95	111,77	2,12	0,06	1	1					1	1				1		1			1	1		33,73	33,86
27/10/23 19:00	116,40	113,57	2,83	0,00	1	1					1	1				1		1			1	1		34,59	34,58
27/10/23 20:00	112,46	109,85	2,61	0,00	1	1					1	1				1		1			1	1		33,44	33,38
27/10/23 21:00	104,48	102,19	2,28	0,00	1	1					1	1				1		1			1	1		26,88	26,74
27/10/23 22:00	93,93	91,65	2,28	0,00	1	1					1	1				1		1			1	1		16,57	16,38
27/10/23 23:00	85,38	79,40	5,98	0,00	1	1					1					1		1			1	1		17,18	17,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Λειτουργία AEP No4, No3, No2 λόγω ενεργοποίησης συστήματος πυρόσβεσης ΘΗΣ Ν. Ρόδου.