

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 27/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,36	1,72	0,65	0,00	1									0,71	0,71
	01:00	2,14	1,85	0,29	0,01	1									0,65	0,65
	02:00	2,01	1,56	0,44	0,01	1									0,62	0,62
	03:00	1,97	1,36	0,58	0,04	1									0,63	0,63
	04:00	1,95	1,38	0,52	0,06	1									0,56	0,57
	05:00	2,03	1,49	0,46	0,08	1									0,55	0,56
	06:00	2,12	1,52	0,58	0,02	1									0,61	0,60
	07:00	2,35	1,69	0,64	0,01	1									0,70	0,69
	08:00	2,51	1,84	0,32	0,35	1									0,75	0,75
	09:00	2,62	1,97	0,15	0,51	1									0,80	0,80
	10:00	2,60	1,74	0,35	0,51	1									0,78	0,78
	11:00	2,61	1,71	0,40	0,50	1									0,78	0,78
	12:00	2,81	2,00	0,30	0,51	1									0,85	0,85
	13:00	2,89	1,83	0,53	0,53	1									0,84	0,84
	14:00	3,03	1,77	0,74	0,53	1									0,89	0,89
	15:00	2,83	1,48	0,78	0,57	1									0,81	0,81
	16:00	2,80	1,47	0,75	0,57	1									0,83	0,82
	17:00	2,84	1,55	0,73	0,56	1									0,79	0,78
	18:00	3,11	1,60	0,85	0,66	1									0,88	0,89
	19:00	3,47	1,98	0,81	0,68	1					1				0,92	0,93
20:00	3,47	2,09	0,80	0,57	1					1				0,96	0,95	
21:00	3,28	1,83	0,89	0,56	1					1				0,94	0,95	
22:00	2,98	1,59	0,82	0,57	1									0,84	0,83	
23:00	2,70	1,47	0,76	0,47	1									0,77	0,76	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης