

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 28/10/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,46	1,77	0,61	0,08	1									0,71	0,72
	01:00	2,27	1,77	0,42	0,08	1									0,64	0,64
	02:00	2,12	1,53	0,52	0,07	1									0,62	0,62
	03:00	2,03	1,44	0,55	0,03	1									0,60	0,60
	04:00	2,03	1,44	0,56	0,02	1									0,60	0,60
	05:00	2,01	1,56	0,43	0,02	1									0,60	0,60
	06:00	2,10	1,72	0,36	0,02	1									0,63	0,63
	07:00	2,24	1,79	0,44	0,01	1									0,67	0,67
	08:00	2,65	1,95	0,35	0,35	1									0,79	0,79
	09:00	2,83	1,83	0,50	0,50	1									0,85	0,85
	10:00	2,66	1,54	0,62	0,50	1									0,79	0,77
	11:00	2,47	1,33	0,62	0,52	1									0,72	0,72
	12:00	2,46	1,42	0,52	0,53	1									0,71	0,70
	13:00	2,49	1,47	0,50	0,52	1									0,74	0,73
	14:00	2,61	1,72	0,38	0,51	1									0,78	0,77
	15:00	2,54	1,67	0,36	0,50	1									0,76	0,76
	16:00	2,45	1,55	0,39	0,52	1									0,73	0,73
	17:00	2,61	1,57	0,52	0,53	1									0,78	0,78
	18:00	2,88	1,85	0,40	0,63	1									0,86	0,86
	19:00	3,10	2,26	0,33	0,51	1							1		0,93	0,93
20:00	3,19	2,44	0,25	0,50	1							1		0,96	0,96	
21:00	2,95	2,24	0,21	0,50	1							1		0,89	0,89	
22:00	2,77	2,55	0,20	0,02	1							1		0,83	0,83	
23:00	2,62	2,46	0,16	0,00	1							1		0,79	0,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης