

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 29/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,37	2,20	0,17	0,00	1				1					0,71	0,71
	01:00	2,23	2,06	0,17	0,00	1				1					0,67	0,67
	02:00	2,07	1,81	0,25	0,00	1									0,62	0,62
	03:00	2,06	1,77	0,28	0,00	1									0,62	0,62
	04:00	1,97	1,78	0,19	0,00	1									0,59	0,59
	05:00	1,99	1,79	0,19	0,01	1									0,60	0,60
	06:00	2,07	1,96	0,11	0,00	1									0,62	0,62
	07:00	2,30	2,16	0,13	0,00	1									0,69	0,69
	08:00	2,50	2,04	0,11	0,35	1									0,75	0,75
	09:00	2,64	2,07	0,07	0,50	1									0,79	0,79
	10:00	2,70	2,12	0,08	0,50	1									0,81	0,81
	11:00	2,81	2,29	0,03	0,50	1					1				0,84	0,85
	12:00	2,79	2,29	0,00	0,50	1					1				0,91	0,92
	13:00	2,80	2,30	0,00	0,50	1					1				0,88	0,87
	14:00	2,81	2,31	0,00	0,50	1					1				0,92	0,91
	15:00	2,72	2,22	0,00	0,50	1					1				0,85	0,86
	16:00	2,69	2,18	0,00	0,50	1					1				0,85	0,85
	17:00	2,89	2,26	0,12	0,50	1					1				0,93	0,93
	18:00	3,17	2,45	0,12	0,60	1					1				0,99	0,99
	19:00	3,16	2,53	0,13	0,50	1					1				0,99	0,99
20:00	3,02	2,45	0,06	0,51	1					1				0,99	0,99	
21:00	2,88	2,30	0,08	0,51	1					1				0,96	0,96	
22:00	2,67	2,53	0,12	0,03	1					1				0,94	0,94	
23:00	2,36	2,06	0,29	0,01	1					1				0,82	0,82	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης