

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 30/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	30/10/23 0:00	2,81	2,73	0,08	1						0,68	0,68
	30/10/23 1:00	2,76	2,71	0,05	1						0,64	0,64
	30/10/23 2:00	2,69	2,58	0,11	1						0,57	0,56
	30/10/23 3:00	2,66	2,49	0,17	1						0,53	0,54
	30/10/23 4:00	2,72	2,59	0,13	1						0,58	0,59
	30/10/23 5:00	2,82	2,70	0,13	1						0,69	0,69
	30/10/23 6:00	2,92	2,77	0,14	1						0,78	0,78
	30/10/23 7:00	3,05	2,84	0,21	1						0,90	0,91
	30/10/23 8:00	3,05	2,86	0,19	1						0,91	0,91
	30/10/23 9:00	3,19	3,05	0,14	1						0,94	0,94
	30/10/23 10:00	3,18	3,00	0,18	1						0,95	0,95
	30/10/23 11:00	3,14	2,97	0,17	1						0,93	0,93
	30/10/23 12:00	3,30	3,12	0,17	1						0,95	0,95
	30/10/23 13:00	3,17	2,94	0,23	1						0,94	0,94
	30/10/23 14:00	2,96	2,78	0,18	1						0,83	0,84
	30/10/23 15:00	3,12	3,03	0,09	1						0,66	0,64
	30/10/23 16:00	3,24	3,15	0,09		1					0,93	0,95
	30/10/23 17:00	3,69	3,59	0,10		1					0,95	0,95
	30/10/23 18:00	3,96	3,86	0,10		1				1	0,95	0,95
	30/10/23 19:00	3,87	3,78	0,09		1				1	0,95	0,95
	30/10/23 20:00	3,75	3,71	0,04		1					0,95	0,95
	30/10/23 21:00	3,47	3,44	0,03		1					0,95	0,95
	30/10/23 22:00	3,16	3,14	0,02		1					0,95	0,95
	30/10/23 23:00	2,94	2,85	0,09		1					0,81	0,81

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.