

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Δευτέρα 30/10/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	30/10/23 0:00	19,01	18,18	0,83		1			1	1					7,10	7,04
	30/10/23 1:00	18,04	17,67	0,37		1			1	1					6,07	5,92
	30/10/23 2:00	17,41	16,77	0,64		1			1	1					4,14	5,17
	30/10/23 3:00	17,05	15,67	1,38		1			1	1					4,76	5,79
	30/10/23 4:00	17,32	14,75	2,57		1			1	1					5,76	6,98
	30/10/23 5:00	18,06	16,02	2,04		1			1	1					6,61	7,96
	30/10/23 6:00	20,08	18,39	1,69		1			1	1					7,90	9,49
	30/10/23 7:00	21,39	20,14	1,25		1			1	1			2		8,42	10,09
	30/10/23 8:00	21,98	21,62	0,36		1			1	1			3		8,59	10,28
	30/10/23 9:00	21,88	21,82	0,06		1			1	1			4		5,76	9,76
	30/10/23 10:00	21,85	21,47	0,38		1			1	1			4		3,42	8,68
	30/10/23 11:00	22,93	22,41	0,52		1			1	1			5		8,87	8,87
	30/10/23 12:00	23,31	22,19	1,13		1			1	1			5		9,16	9,20
	30/10/23 13:00	23,87	22,77	1,10		1			1	1			5		9,54	9,55
	30/10/23 14:00	23,26	21,75	1,51		1			1	1			2		9,30	9,30
	30/10/23 15:00	23,12	20,79	2,33		1			1	1			1		9,24	9,24
	30/10/23 16:00	24,55	21,48	3,07		1			1	1			2		9,80	9,80
	30/10/23 17:00	27,82	24,58	3,24		1			1	1			5		11,05	11,09
	30/10/23 18:00	30,15	28,51	1,64		1			1	1			9		12,06	12,06
	30/10/23 19:00	30,26	29,11	1,15		1			1	1			10		12,11	12,12
30/10/23 20:00	29,16	28,70	0,46		1			1	1			10		11,68	11,68	
30/10/23 21:00	26,85	26,80	0,05		1			1	1			7		10,80	10,70	
30/10/23 22:00	23,99	23,99	0,00		1			1	1			5		9,65	9,61	
30/10/23 23:00	21,21	21,20	0,01		1			1	1			2		8,39	8,35	

Παρατηρήσεις:

Το ΑΠ Καστρί ήταν εκτός επικοινωνίας έως τις 09:30. Το διάστημα 08:30 με 09:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.