

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Οκτώβριος 2023	00:00	4,40	4,22	0,19					1						0,82	0,84
	01:00	4,18	3,91	0,27					1						0,94	0,93
	02:00	4,06	3,65	0,42					1						0,81	0,81
	03:00	4,01	3,51	0,50					1						0,76	0,75
	04:00	4,02	3,79	0,24					1						0,77	0,77
	05:00	4,23	4,14	0,08					1						0,94	0,96
	06:00	4,74	4,59	0,15					1						1,48	1,48
	07:00	5,15	4,61	0,54					1						1,77	1,78
	08:00	5,44	4,49	0,95		1			1						1,31	1,28
	09:00	5,37	4,47	0,90		1			1						1,02	1,02
	10:00	5,28	4,57	0,71		1			1						1,17	1,22
	11:00	5,20	4,82	0,38		1			1						1,06	1,01
	12:00	5,34	4,81	0,53		1			1						1,01	1,00
	13:00	5,29	4,61	0,67		1			1						0,96	0,94
	14:00	5,13	4,37	0,75		1			1						1,07	1,12
	15:00	4,99	3,94	1,06					1						1,72	1,72
	16:00	5,17	4,18	0,99					1						1,79	1,80
	17:00	6,12	5,46	0,66		1			1						2,01	2,02
	18:00	6,96	6,42	0,54		1			1						2,43	2,44
	19:00	6,92	6,14	0,78		1			1						2,43	2,42
	20:00	6,61	5,78	0,83		1			1						2,25	2,25
	21:00	6,12	5,14	0,98		1			1						1,81	1,79
	22:00	5,44	4,57	0,88		1			1						1,14	1,12
	23:00	4,90	4,24	0,66		1			1						1,00	1,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης