

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 30/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,20	1,91	0,28	0,01	1				1		1			0,42	0,41
	01:00	2,06	1,68	0,37	0,01	1									0,72	0,72
	02:00	1,97	1,63	0,33	0,01	1									0,69	0,69
	03:00	1,95	1,64	0,31	0,01	1									0,68	0,68
	04:00	1,97	1,51	0,46	0,01	1									0,69	0,69
	05:00	1,99	1,40	0,58	0,01	1									0,69	0,69
	06:00	2,13	1,54	0,58	0,01	1									0,73	0,74
	07:00	2,33	1,77	0,56	0,01	1									0,81	0,81
	08:00	2,46	1,70	0,40	0,36	1									0,86	0,86
	09:00	2,56	1,63	0,43	0,50	1									0,89	0,89
	10:00	2,63	1,79	0,34	0,50	1									0,92	0,92
	11:00	2,62	1,75	0,36	0,50	1									0,91	0,90
	12:00	2,60	1,70	0,41	0,50	1									0,91	0,91
	13:00	2,69	1,91	0,28	0,50	1									0,94	0,94
	14:00	2,73	2,01	0,22	0,50	1									0,94	0,95
	15:00	2,73	1,99	0,24	0,50	1									0,95	0,95
	16:00	2,77	1,93	0,34	0,50	1									0,95	0,96
	17:00	3,06	2,29	0,28	0,50	1									0,98	0,98
18:00	3,29	2,42	0,27	0,60	1									0,99	0,99	
19:00	3,32	2,68	0,13	0,50	1									0,99	0,99	
20:00	3,15	2,61	0,04	0,50	1									0,99	0,99	
21:00	2,93	2,41	0,02	0,50	1									0,92	0,92	
22:00	2,72	2,68	0,02	0,02	1									0,94	0,94	
23:00	2,48	2,45	0,03	0,00	1									0,86	0,86	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-01:00 έγινε πλήση της Μονάδας G1 από τον Σταθμό

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης