

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 31/10/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	31/10/23 0:00	2,86	2,78	0,08		1					0,72	0,72
	31/10/23 1:00	2,74	2,65	0,09		1					0,61	0,61
	31/10/23 2:00	2,72	2,62	0,09		1					0,59	0,58
	31/10/23 3:00	2,65	2,53	0,12		1					0,52	0,52
	31/10/23 4:00	2,67	2,55	0,12		1					0,54	0,53
	31/10/23 5:00	2,76	2,67	0,09		1					0,63	0,62
	31/10/23 6:00	2,83	2,72	0,12		1					0,70	0,70
	31/10/23 7:00	2,93	2,84	0,09		1					0,80	0,80
	31/10/23 8:00	2,93	2,76	0,17		1					0,79	0,80
	31/10/23 9:00	2,90	2,60	0,30		1					0,78	0,78
	31/10/23 10:00	2,87	2,57	0,29		1					0,74	0,73
	31/10/23 11:00	2,85	2,84	0,01	1	1					0,06	0,01
	31/10/23 12:00	3,01	2,80	0,21	1						0,64	0,68
	31/10/23 13:00	2,97	2,71	0,26	1						0,83	0,83
	31/10/23 14:00	3,07	2,79	0,27	1						0,91	0,91
	31/10/23 15:00	3,05	2,67	0,37	1						0,91	0,90
	31/10/23 16:00	3,21	2,85	0,36	1						0,95	0,95
	31/10/23 17:00	3,64	3,09	0,54	1						0,95	0,95
	31/10/23 18:00	3,91	3,52	0,39	1						0,95	0,95
	31/10/23 19:00	3,81	3,56	0,25	1						0,95	0,95
	31/10/23 20:00	3,66	3,58	0,08	1						0,95	0,95
	31/10/23 21:00	3,43	3,34	0,09	1						0,95	0,95
	31/10/23 22:00	3,18	3,05	0,13	1						0,95	0,95
	31/10/23 23:00	2,92	2,80	0,12	1						0,80	0,79

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G1 από τις 11:00 έως τις 12:00 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.