



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2023	00:00	4,43	3,95	0,48					1						1,19	1,18	
	01:00	4,11	3,82	0,29					1						0,86	0,86	
	02:00	4,03	3,83	0,20					1						0,78	0,78	
	03:00	4,01	3,87	0,15					1						0,76	0,75	
	04:00	4,01	3,97	0,04					1						0,75	0,75	
	05:00	4,19	4,19	0,00					1						0,92	0,92	
	06:00	4,70	4,70	0,00					1						1,32	1,31	
	07:00	5,10	5,10	0,00					1						0,75	0,76	
	08:00	5,24	5,24	0,00		1			1						0,88	0,89	
	09:00	5,47	5,47	0,00		1			1						1,11	1,13	
	10:00	5,38	5,38	0,00		1			1						1,06	1,06	
	11:00	5,41	5,40	0,01		1			1						1,07	1,08	
	12:00	5,63	5,54	0,09		1			1						1,26	1,27	
	13:00	5,46	5,32	0,13		1			1						1,13	1,13	
	14:00	5,35	5,25	0,10		1			1						1,03	1,03	
	15:00	5,21	5,09	0,12		1			1						0,89	0,88	
	16:00	5,23	5,13	0,10		1			1						0,87	0,89	
	17:00	6,31	6,25	0,06		1			1						1,30	1,33	
	18:00	7,06	6,99	0,07		1	1		1						1,48	1,48	
	19:00	7,00	6,92	0,08		1	1		1						1,54	1,54	
	20:00	6,81	6,59	0,21		1	1		1						1,40	1,39	
	21:00	6,29	5,85	0,44		1			1						1,09	1,09	
	22:00	5,55	4,67	0,88		1			1						1,18	1,17	
	23:00	4,97	4,10	0,87		1			1						0,87	0,88	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης