

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη 31/10/2023 | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----|----|----|----|----|------------------|------|---|--|
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | | | |
| Τρίτη | 00:00 | 1,51 | 1,50 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | 0,39 | 0,39 |
| | 01:00 | 1,45 | 1,44 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | 0,33 | 0,33 |
| | 02:00 | 1,48 | 1,47 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | 0,35 | 0,35 |
| | 03:00 | 1,48 | 1,45 | 0,04 | 1 | 1 | | | | | | | 0,36 | 0,36 |
| | 04:00 | 1,46 | 1,43 | 0,03 | 1 | 1 | | | | | | | 0,34 | 0,34 |
| | 05:00 | 1,42 | 1,40 | 0,02 | 1 | 1 | | | | | | | 0,30 | 0,30 |
| | 06:00 | 1,48 | 1,41 | 0,06 | 1 | 1 | | | | | | | 0,35 | 0,35 |
| | 07:00 | 1,49 | 1,43 | 0,07 | 1 | 1 | | | | | | | 0,38 | 0,38 |
| | 08:00 | 1,71 | 1,67 | 0,04 | 1 | 1 | | | | | | | 0,57 | 0,57 |
| | 09:00 | 1,79 | 1,77 | 0,02 | 1 | 1 | | | | | | | 0,63 | 0,62 |
| | 10:00 | 1,85 | 1,85 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | 0,65 | 0,62 |
| | 11:00 | 1,84 | 1,84 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | 0,63 | 0,61 |
| | 12:00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | 0,66 | 0,66 |
| | 13:00 | 1,84 | 1,84 | 0,00 | 1 | | | | | | 1 | | 0,65 | 0,64 |
| | 14:00 | 1,76 | 1,75 | 0,01 | 1 | | | | | | 1 | | 0,61 | 0,61 |
| | 15:00 | 1,76 | 1,75 | 0,01 | 1 | | | | | | 1 | | 0,62 | 0,61 |
| | 16:00 | 1,76 | 1,72 | 0,04 | 1 | | | | | | 1 | | 0,56 | 0,57 |
| | 17:00 | 1,92 | 1,91 | 0,01 | 1 | | | | | | 1 | | 0,61 | 0,59 |
| | 18:00 | 2,12 | 2,11 | 0,01 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 0,45 | 0,44 |
| | 19:00 | 2,07 | 1,99 | 0,08 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 0,39 | 0,39 |
| 20:00 | 1,99 | 1,91 | 0,08 | | | | | | 1 | 1 | | 0,41 | 0,43 | |
| 21:00 | 1,85 | 1,79 | 0,07 | | | | | | 1 | 1 | | 0,54 | 0,54 | |
| 22:00 | 1,70 | 1,62 | 0,08 | | | | | | 1 | 1 | | 0,54 | 0,53 | |
| 23:00 | 1,55 | 1,52 | 0,04 | | | | | | 1 | 1 | | 0,43 | 0,43 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης