

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 31 Οκτώβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/10/23 0:00	69,58	69,29	0,30	0,00	1					1							1	1		1		1	16,17	16,04
31/10/23 1:00	65,66	65,30	0,36	0,00	1					1							1	1		1		1	12,09	12,00
31/10/23 2:00	63,66	63,33	0,33	0,00	1					1							1	1		1		1	10,16	10,12
31/10/23 3:00	63,23	62,57	0,66	0,00	1					1							1	1		1		1	9,86	9,90
31/10/23 4:00	62,67	61,69	0,98	0,00	1					1							1	1		1		1	9,31	9,30
31/10/23 5:00	65,80	64,88	0,92	0,00	1					1							1	1		1		1	12,28	12,42
31/10/23 6:00	71,85	70,56	1,27	0,02	1					1							1	1		1		1	17,81	17,86
31/10/23 7:00	82,15	77,54	1,84	2,77	1					1	1						1	1		1		1	13,70	12,12
31/10/23 8:00	92,30	81,68	1,77	8,84	1					1	1						1	1		1		1	15,97	15,98
31/10/23 9:00	100,06	85,77	2,33	11,95	1					1	1						1	1		1		1	20,34	20,49
31/10/23 10:00	102,52	86,88	2,58	13,06	1					1	1						1	1		1		1	21,87	21,79
31/10/23 11:00	102,22	86,39	2,63	13,20	1					1	1						1	1		1		1	21,38	21,36
31/10/23 12:00	103,24	85,80	4,08	13,36	1					1	1						1	1		1		1	22,45	22,49
31/10/23 13:00	100,45	83,81	5,92	10,72	1					1	1						1	1		1		1	22,27	22,18
31/10/23 14:00	98,14	83,71	5,17	9,26	1					1	1						1	1		1		1	21,39	21,42
31/10/23 15:00	93,33	80,82	6,39	6,12	1					1	1						1	1		1		1	19,55	19,55
31/10/23 16:00	91,49	81,97	6,93	2,59	1					1	1						1	1		1		1	21,05	20,97
31/10/23 17:00	94,55	84,94	9,57	0,04	1					1	1						1	1		1		1	26,36	26,48
31/10/23 18:00	97,46	87,02	10,45	0,00	1					1	1						1	1		1		1	29,01	29,04
31/10/23 19:00	95,78	86,51	9,27	0,00	1					1	1						1	1		1		1	28,08	28,08
31/10/23 20:00	91,88	84,83	7,05	0,00	1					1	1						1	1		1		1	24,66	24,48
31/10/23 21:00	84,87	81,09	3,78	0,00	1					1	1						1	1		1		1	17,54	17,27
31/10/23 22:00	77,21	72,06	5,15	0,00	1					1							1	1		1		1	17,59	17,94
31/10/23 23:00	70,12	66,19	3,93	0,00	1					1							1	1		1		1	16,61	16,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης