

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 31/10/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,30	2,29	0,02	0,00	1				1					0,79	0,79
	01:00	2,14	2,14	0,00	0,00	1				1					0,68	0,68
	02:00	2,02	2,02	0,00	0,00	1									0,62	0,62
	03:00	1,98	1,98	0,00	0,00	1									0,62	0,62
	04:00	1,98	1,98	0,00	0,00	1									0,65	0,65
	05:00	1,99	1,99	0,00	0,00	1									0,59	0,59
	06:00	2,13	2,13	0,00	0,00	1					1				0,62	0,62
	07:00	2,38	2,37	0,02	0,00	1					1				0,78	0,79
	08:00	2,52	2,17	0,00	0,35	1					1				0,78	0,78
	09:00	2,58	2,08	0,00	0,50	1					1				0,78	0,78
	10:00	2,66	2,16	0,00	0,50	1					1				0,81	0,81
	11:00	2,79	2,29	0,00	0,50	1					1				0,89	0,90
	12:00	2,77	2,27	0,00	0,50	1					1				0,86	0,86
	13:00	2,90	2,40	0,00	0,50	1					1				0,89	0,87
	14:00	2,91	2,41	0,00	0,50	1					1				0,88	0,88
	15:00	2,68	2,18	0,00	0,50	1					1				0,79	0,79
	16:00	2,65	2,15	0,00	0,50	1					1				0,80	0,80
	17:00	3,01	2,42	0,09	0,50	1					1				0,92	0,92
	18:00	3,35	2,65	0,10	0,60	1					1				0,98	0,99
	19:00	3,27	2,68	0,09	0,50	1					1				0,97	0,97
20:00	3,13	2,62	0,00	0,50	1					1				0,92	0,92	
21:00	2,94	2,43	0,00	0,51	1					1				0,94	0,93	
22:00	2,70	2,67	0,01	0,02	1							1		0,89	0,89	
23:00	2,43	2,42	0,01	0,00	1							1		0,80	0,80	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης