| Παρασκευή, 3 Νοέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,574 | 0,554 | 0,527 | 0,534 | 0,509 | 0,499 | 0,543 | 0,526 | 0,587 | 0,488 | 0,416 | 0,385 | 0,383 | 0,376 | 0,407 | 0,411 | 0,430 | 0,542 | 0,635 | 0,657 | 0,687 | 0,610 | 0,547 | 0,503 | 12,33 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,478 | 0,459 | 0,443 | 0,456 | 0,456 | 0,457 | 0,468 | 0,457 | 0,547 | 0,532 | 0,451 | 0,396 | 0,404 | 0,431 | 0,432 | 0,349 | 0,434 | 0,521 | 0,570 | 0,640 | 0,652 | 0,577 | 0,545 | 0,502 | 11,66 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,496 | 0,464 | 0,463 | 0,460 | 0,444 | 0,439 | 0,437 | 0,528 | 0,512 | 0,472 | 0,434 | 0,493 | 0,549 | 0,573 | 0,463 | 0,500 | 0,552 | 0,625 | 0,722 | 0,698 | 0,665 | 0,606 | 0,567 | 0,546 | 12,71 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 6 Νοέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,512 | 0,505 | 0,501 | 0,500 | 0,494 | 0,512 | 0,544 | 0,515 | 0,507 | 0,495 | 0,475 | 0,514 | 0,502 | 0,461 | 0,480 | 0,503 | 0,629 | 0,682 | 0,729 | 0,654 | 0,655 | 0,624 | 0,577 | 0,542 | 13,11 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 7 Νοέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,566 | 0,526 | 0,510 | 0,488 | 0,488 | 0,493 | 0,494 | 0,495 | 0,490 | 0,482 | 0,416 | 0,377 | 0,395 | 0,409 | 0,440 | 0,506 | 0,543 | 0,600 | 0,635 | 0,628 | 0,619 | 0,604 | 0,570 | 0,501 | 12,28 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 8 Νοέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,458 | 0,449 | 0,439 | 0,433 | 0,427 | 0,440 | 0,465 | 0,468 | 0,518 | 0,507 | 0,469 | 0,507 | 0,512 | 0,515 | 0,534 | 0,491 | 0,537 | 0,627 | 0,678 | 0,673 | 0,701 | 0,631 | 0,578 | 0,553 | 12,61 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 9 Νοέμβριος 2023 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,507 | 0,483 | 0,470 | 0,456 | 0,453 | 0,462 | 0,475 | 0,477 | 0,499 | 0,490 | 0,438 | 0,438 | 0,449 | 0,457 | 0,482 | 0,494 | 0,535 | 0,608 | 0,650 | 0,644 | 0,654 | 0,611 | 0,568 | 0,522 | 12,32 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |