

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 1/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	01/11/23 0:00	2,81	2,70	0,11	1						0,68	0,68
	01/11/23 1:00	2,71	2,60	0,11	1						0,58	0,58
	01/11/23 2:00	2,67	2,55	0,12	1						0,55	0,54
	01/11/23 3:00	2,64	2,49	0,15	1						0,51	0,51
	01/11/23 4:00	2,63	2,48	0,15	1						0,50	0,49
	01/11/23 5:00	2,75	2,68	0,07	1						0,61	0,61
	01/11/23 6:00	2,85	2,85	0,00	1						0,71	0,72
	01/11/23 7:00	2,99	2,99	0,00	1						0,85	0,85
	01/11/23 8:00	2,93	2,93	0,00	1						0,80	0,80
	01/11/23 9:00	2,85	2,85	0,00	1						0,73	0,72
	01/11/23 10:00	2,82	2,80	0,02	1						0,68	0,69
	01/11/23 11:00	2,90	2,84	0,06	1						0,75	0,75
	01/11/23 12:00	3,04	2,96	0,08	1						0,86	0,86
	01/11/23 13:00	3,11	2,97	0,14	1						0,93	0,92
	01/11/23 14:00	3,05	2,95	0,11	1						0,86	0,85
	01/11/23 15:00	3,04	3,00	0,04	1						0,85	0,85
	01/11/23 16:00	3,19	3,18	0,01	1						0,94	0,94
	01/11/23 17:00	3,63	3,37	0,26	1						0,95	0,95
	01/11/23 18:00	3,87	3,76	0,11	1						0,95	0,95
	01/11/23 19:00	3,79	3,79	0,00	1						0,95	0,95
	01/11/23 20:00	3,62	3,62	0,00	1						0,95	0,95
	01/11/23 21:00	3,31	3,31	0,00	1						0,94	0,94
	01/11/23 22:00	3,10	3,10	0,00	1						0,89	0,89
	01/11/23 23:00	2,90	2,90	0,00	1						0,76	0,76

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.