



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Νοέμβριος 2023	00:00	4,46	3,32	1,13					1						1,16	1,16	
	01:00	4,25	3,27	0,98					1						0,98	0,99	
	02:00	4,17	3,26	0,90					1						0,91	0,90	
	03:00	4,10	3,26	0,84					1						0,85	0,85	
	04:00	4,11	3,26	0,84					1						0,84	0,84	
	05:00	4,34	3,31	1,04					1						1,07	1,08	
	06:00	4,80	3,51	1,29					1						1,29	1,29	
	07:00	5,23	3,85	1,38					1						1,41	1,41	
	08:00	5,59	4,19	1,39					1						1,50	1,50	
	09:00	5,55	4,41	1,14					1						1,32	1,33	
	10:00	5,48	4,82	0,65		1			1						1,11	1,11	
	11:00	5,79	5,26	0,53		1			1						1,33	1,44	
	12:00	5,69	5,25	0,44		1			1						1,30	1,34	
	13:00	5,60	5,30	0,30		1			1						1,25	1,26	
	14:00	5,28	5,04	0,23		1			1						0,96	0,94	
	15:00	5,09	4,90	0,19		1			1						0,75	0,75	
	16:00	5,37	5,20	0,17		1			1						1,02	1,03	
	17:00	6,36	6,14	0,21		1	1		1						1,43	1,62	
	18:00	7,04	6,96	0,09		1	1		1						1,63	1,63	
	19:00	6,99	6,99	0,00		1	1		1						1,58	1,57	
	20:00	6,83	6,83	0,00		1	1		1						1,41	1,42	
	21:00	6,25	6,25	0,00		1	1		1						1,33	1,34	
	22:00	5,54	5,53	0,00			1		1						1,24	1,21	
	23:00	4,94	4,94	0,00			1		1						0,97	1,02	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης