

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 1/11/2023				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	1,47	1,46	0,01					1	1		0,35	0,35
	01:00	1,39	1,39	0,00					1	1		0,27	0,27
	02:00	1,41	1,41	0,00					1	1		0,27	0,28
	03:00	1,39	1,39	0,00					1	1		0,27	0,26
	04:00	1,40	1,40	0,01					1	1		0,28	0,28
	05:00	1,37	1,36	0,01					1	1		0,23	0,24
	06:00	1,46	1,41	0,05					1	1		0,30	0,31
	07:00	1,50	1,44	0,06					1	1		0,30	0,30
	08:00	1,67	1,59	0,08					1	1		0,33	0,33
	09:00	1,70	1,61	0,09					1	1		0,36	0,37
	10:00	1,93	1,85	0,08					1	1		0,45	0,44
	11:00	2,03	1,94	0,09					1	1		0,49	0,50
	12:00	2,09	2,04	0,05	1				1	1		0,42	0,41
	13:00	2,11	2,05	0,07	1				1	1		0,44	0,44
	14:00	2,04	1,92	0,12	1				1	1		0,35	0,36
	15:00	1,79	1,71	0,08					1	1		0,27	0,32
	16:00	1,81	1,73	0,07					1	1		0,52	0,50
	17:00	1,93	1,87	0,06					1	1		0,48	0,47
	18:00	2,08	1,92	0,16	1				1	1		0,40	0,40
	19:00	2,01	1,90	0,11	1				1	1		0,34	0,33
20:00	1,95	1,73	0,21					1	1		0,41	0,42	
21:00	1,81	1,67	0,15					1	1		0,45	0,45	
22:00	1,65	1,59	0,06					1	1		0,47	0,47	
23:00	1,57	1,50	0,07					1	1		0,45	0,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης