



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 1/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,16	2,15	0,00	0,00	1						1			0,64	0,64
	01:00	2,00	1,90	0,10	0,01	1									0,59	0,59
	02:00	1,90	1,80	0,10	0,01	1									0,57	0,57
	03:00	1,87	1,71	0,16	0,00	1									0,55	0,55
	04:00	1,90	1,59	0,31	0,00	1									0,57	0,57
	05:00	1,91	1,35	0,56	0,01	1									0,57	0,58
	06:00	2,11	1,45	0,63	0,03	1									0,63	0,63
	07:00	2,36	1,65	0,70	0,02	1									0,70	0,70
	08:00	2,52	1,77	0,72	0,03	1									0,73	0,73
	09:00	2,59	1,86	0,70	0,04	1							1		0,74	0,72
	10:00	2,61	2,04	0,56	0,01	1							1		0,73	0,74
	11:00	2,73	2,36	0,37	0,00	1							1		0,77	0,78
	12:00	2,80	2,60	0,19	0,00	1							1		0,84	0,85
	13:00	2,91	2,91	0,00	0,01	1							1		0,91	0,92
	14:00	2,90	2,86	0,04	0,00	1							1		0,88	0,88
	15:00	2,75	2,63	0,11	0,00	1							1		0,82	0,83
	16:00	2,79	2,75	0,04	0,00	1							1		0,81	0,82
	17:00	3,14	3,12	0,02	0,00	1			1						0,91	0,91
	18:00	3,32	3,25	0,06	0,01	1			1						0,98	0,98
19:00	3,26	3,18	0,07	0,01	1			1						0,97	0,97	
20:00	3,11	3,01	0,09	0,01	1			1						0,94	0,94	
21:00	3,00	2,94	0,06	0,01	1			1						0,90	0,90	
22:00	2,79	2,79	0,00	0,00	1			1						0,85	0,85	
23:00	2,51	2,48	0,02	0,00	1			1						0,70	0,71	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης