

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 2/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	02/11/23 0:00	2,75	2,75	0,00	1						0,62	0,62
	02/11/23 1:00	2,70	2,70	0,00	1						0,57	0,58
	02/11/23 2:00	2,59	2,59	0,00	1						0,46	0,46
	02/11/23 3:00	2,60	2,60	0,00	1						0,47	0,47
	02/11/23 4:00	2,66	2,65	0,01	1						0,53	0,53
	02/11/23 5:00	2,76	2,76	0,00	1						0,62	0,63
	02/11/23 6:00	2,88	2,84	0,04	1						0,74	0,74
	02/11/23 7:00	2,91	2,88	0,03	1						0,77	0,78
	02/11/23 8:00	2,94	2,94	0,00	1						0,81	0,81
	02/11/23 9:00	2,89	2,88	0,00	1						0,74	0,75
	02/11/23 10:00	2,89	2,87	0,02	1	1					0,23	0,21
	02/11/23 11:00	3,12	3,09	0,03	1	1					0,24	0,27
	02/11/23 12:00	3,27	3,15	0,12	1						0,93	0,93
	02/11/23 13:00	3,16	3,04	0,11	1						0,94	0,94
	02/11/23 14:00	3,02	2,94	0,08	1						0,87	0,87
	02/11/23 15:00	3,09	3,08	0,01	1						0,91	0,91
	02/11/23 16:00	3,24	3,24	0,00	1						0,94	0,94
	02/11/23 17:00	3,61	3,54	0,06	1						0,95	0,95
	02/11/23 18:00	3,83	3,83	0,00	1						0,95	0,95
	02/11/23 19:00	3,79	3,79	0,00	1						0,95	0,95
	02/11/23 20:00	3,66	3,66	0,00	1						0,95	0,95
	02/11/23 21:00	3,40	3,40	0,00	1						0,95	0,95
	02/11/23 22:00	3,18	3,16	0,02	1						0,80	0,95
	02/11/23 23:00	2,98	2,98	0,01	1						0,45	0,90

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας από τις 21:30. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.