

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 2 Νοέμβριος 2023	00:00	4,52	4,52	0,00					1						1,12	1,09	
	01:00	4,23	4,20	0,03					1						0,93	0,93	
	02:00	4,07	3,96	0,10					1						0,82	0,81	
	03:00	4,03	3,95	0,08					1						0,78	0,77	
	04:00	4,05	3,97	0,08					1						0,79	0,79	
	05:00	4,22	3,91	0,31					1						0,96	0,96	
	06:00	4,72	4,36	0,37					1						1,15	1,16	
	07:00	5,20	4,56	0,64		1			1						1,17	1,16	
	08:00	5,38	4,46	0,92		1			1						1,04	1,05	
	09:00	5,66	5,11	0,56		1			1						1,26	1,33	
	10:00	5,89	5,27	0,62		1			1						1,36	1,50	
	11:00	5,84	5,12	0,72		1			1						1,32	1,52	
	12:00	5,94	4,93	1,02		1			1						1,33	1,60	
	13:00	5,87	5,17	0,70		1			1						1,40	1,55	
	14:00	5,14	4,59	0,55					1						0,84	0,83	
	15:00	4,91	4,34	0,58					1						1,38	1,56	
	16:00	5,13	4,87	0,26		1			1						1,38	1,63	
	17:00	6,04	5,94	0,10		1			1						1,61	1,63	
	18:00	6,84	6,84	0,00		1	1		1						1,52	1,51	
	19:00	6,84	6,84	0,00		1	1		1						1,42	1,41	
	20:00	6,61	6,58	0,04		1	1		1						1,21	1,20	
	21:00	6,18	6,06	0,12		1	1		1						1,36	1,39	
	22:00	5,53	5,37	0,16		1			1						1,36	1,19	
	23:00	4,95	4,87	0,09		1			1						1,32	1,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης