

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 2/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,28	2,26	0,02	0,00	1									0,68	0,69
	01:00	2,11	2,11	0,00	0,00	1									0,66	0,66
	02:00	2,02	2,01	0,00	0,00	1									0,61	0,61
	03:00	1,93	1,90	0,03	0,00	1									0,60	0,60
	04:00	1,92	1,91	0,00	0,00	1									0,59	0,59
	05:00	1,95	1,95	0,01	0,00	1									0,56	0,56
	06:00	2,06	1,99	0,08	0,00	1									0,58	0,58
	07:00	2,36	2,14	0,22	0,00	1							1		0,70	0,71
	08:00	2,49	2,34	0,15	0,00	1							1		0,74	0,74
	09:00	2,53	2,39	0,15	0,00	1							1		0,75	0,75
	10:00	2,54	2,43	0,11	0,01	1							1		0,76	0,76
	11:00	2,83	2,80	0,02	0,01	1							1		0,83	0,84
	12:00	2,76	2,75	0,00	0,01	1			1				1		0,85	0,84
	13:00	2,75	2,75	0,00	0,00	1			1				1		0,85	0,86
	14:00	2,64	2,63	0,01	0,00	1							1		0,80	0,80
	15:00	2,60	2,34	0,26	0,00	1							1		0,77	0,77
	16:00	2,78	2,59	0,16	0,03	1							1	1	0,78	0,77
	17:00	3,11	3,07	0,00	0,04				1				1	1	0,93	0,91
18:00	3,35	3,31	0,00	0,04				1				1	1	0,98	0,98	
19:00	3,34	3,22	0,09	0,03				1				1	1	0,96	0,96	
20:00	3,26	3,15	0,09	0,02				1				1	1	0,95	0,95	
21:00	3,09	2,99	0,08	0,02				1				1	1	0,89	0,84	
22:00	2,86	2,79	0,06	0,01				1				1	1	0,69	0,56	
23:00	2,49	2,37	0,12	0,00								1	1	0,67	0,75	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 21:00-22:00 παρατηρήθηκε πρόβλημα επικοινωνίας με το Α/Π Κεφαλές

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης