

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 4/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	04/11/23 0:00	2,89	2,69	0,20	1						0,77	0,76
	04/11/23 1:00	2,73	2,45	0,28	1						0,60	0,60
	04/11/23 2:00	2,70	2,40	0,30	1						0,57	0,57
	04/11/23 3:00	2,66	2,24	0,42	1						0,53	0,53
	04/11/23 4:00	2,67	2,16	0,51	1						0,54	0,54
	04/11/23 5:00	2,80	2,17	0,63	1						0,66	0,67
	04/11/23 6:00	2,87	2,18	0,69	1						0,74	0,74
	04/11/23 7:00	2,96	2,27	0,70	1						0,83	0,83
	04/11/23 8:00	2,93	2,22	0,72	1						0,80	0,80
	04/11/23 9:00	2,89	2,16	0,73	1						0,76	0,77
	04/11/23 10:00	2,83	2,14	0,69	1						0,70	0,70
	04/11/23 11:00	2,94	2,14	0,79	1						0,81	0,80
	04/11/23 12:00	3,09	2,25	0,84	1						0,85	0,86
	04/11/23 13:00	3,25	2,33	0,92	1						0,94	0,94
	04/11/23 14:00	3,04	2,20	0,84	1						0,88	0,87
	04/11/23 15:00	3,06	2,22	0,84	1						0,89	0,89
	04/11/23 16:00	3,34	2,70	0,64	1						0,95	0,95
	04/11/23 17:00	3,68	3,63	0,05	1						0,95	0,95
	04/11/23 18:00	3,87	3,74	0,14	1						0,95	0,95
	04/11/23 19:00	3,84	3,61	0,24	1						0,95	0,95
	04/11/23 20:00	3,68	3,43	0,25	1						0,95	0,95
	04/11/23 21:00	3,48	3,30	0,18	1						0,95	0,95
	04/11/23 22:00	3,25	2,94	0,31	1						0,94	0,95
	04/11/23 23:00	3,02	2,80	0,23	1						0,88	0,88

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα εκ των HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.