

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 5/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	05/11/23 0:00	2,88	2,73	0,15	1						0,75	0,75
	05/11/23 1:00	2,78	2,48	0,30	1						0,65	0,65
	05/11/23 2:00	2,74	2,54	0,20	1						0,61	0,61
	05/11/23 3:00	2,70	2,63	0,07	1						0,57	0,56
	05/11/23 4:00	2,68	2,54	0,13	1						0,54	0,54
	05/11/23 5:00	2,73	2,67	0,07	1						0,59	0,59
	05/11/23 6:00	2,78	2,72	0,06	1						0,65	0,64
	05/11/23 7:00	2,81	2,81	0,00	1						0,68	0,68
	05/11/23 8:00	2,76	2,76	0,00	1						0,63	0,63
	05/11/23 9:00	2,76	2,76	0,00	1						0,62	0,62
	05/11/23 10:00	2,74	2,73	0,02	1						0,61	0,62
	05/11/23 11:00	2,96	2,95	0,00	1	1					0,21	0,15
	05/11/23 12:00	3,04	2,98	0,06	1	1					0,46	0,51
	05/11/23 13:00	2,98	2,89	0,09		1					0,83	0,84
	05/11/23 14:00	2,93	2,86	0,07		1					0,80	0,79
	05/11/23 15:00	2,96	2,82	0,14		1					0,82	0,83
	05/11/23 16:00	3,09	2,98	0,11		1					0,93	0,93
	05/11/23 17:00	3,56	3,52	0,04		1					0,95	0,95
	05/11/23 18:00	3,78	3,78	0,00		1					0,95	0,95
	05/11/23 19:00	3,66	3,66	0,00		1					0,95	0,95
	05/11/23 20:00	3,49	3,48	0,01		1					0,95	0,95
	05/11/23 21:00	3,28	3,27	0,01		1					0,95	0,95
	05/11/23 22:00	3,04	3,04	0,00		1					0,89	0,89
	05/11/23 23:00	2,87	2,87	0,00		1					0,75	0,74

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δύο εκ των HZ βρίσκονται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 11:00 έως τη 13:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.