

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023	00:00	4,56	3,56	1,00					1						1,01	1,01
	01:00	4,28	3,35	0,93					1						0,94	0,94
	02:00	4,14	3,26	0,88					1						0,89	0,89
	03:00	4,08	3,26	0,82					1						0,82	0,82
	04:00	4,09	3,24	0,84					1						0,85	0,86
	05:00	4,23	3,28	0,95					1						0,96	0,95
	06:00	4,51	3,46	1,05					1						1,06	1,05
	07:00	4,74	3,71	1,03					1						1,04	1,04
	08:00	5,50	4,30	1,20					1						1,20	1,21
	09:00	6,09	4,76	1,33		1			1						1,34	1,35
	10:00	6,45	5,04	1,41		1			1						1,42	1,42
	11:00	6,57	5,13	1,44		1			1						1,44	1,45
	12:00	6,70	5,20	1,50		1			1						1,51	1,49
	13:00	6,79	5,31	1,48		1			1						1,50	1,50
	14:00	5,94	5,35	0,59		1	1	1	1						0,94	0,53
	15:00	5,80	5,42	0,38		1	1		1						0,40	0,41
	16:00	5,71	5,43	0,28		1	1		1						0,30	0,28
	17:00	6,42	5,44	0,98		1	1		1						0,96	0,99
	18:00	7,12	5,42	1,69		1	1		1						1,69	1,70
	19:00	6,78	5,64	1,14		1	1		1						1,16	1,07
	20:00	6,51	5,39	1,12		1	1	1							1,10	1,24
	21:00	5,99	4,32	1,66		1			1						1,67	1,66
	22:00	5,39	4,18	1,20		1			1						1,21	1,25
	23:00	4,86	3,67	1,19					1						1,61	1,60

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Στις 14:00 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω της κακοκαιρίας και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 14:11.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης