

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023	00:00	4,42	3,96	0,46				1							1,17	1,17
	01:00	4,10	3,31	0,79				1							0,86	0,85
	02:00	3,99	3,39	0,60				1							0,73	0,73
	03:00	3,86	3,43	0,44				1							0,61	0,61
	04:00	3,89	3,48	0,41				1							0,62	0,63
	05:00	3,96	3,36	0,60				1							0,70	0,70
	06:00	4,15	3,61	0,54				1							0,89	0,90
	07:00	4,22	3,46	0,75				1							0,95	0,95
	08:00	4,52	3,91	0,62				1							1,17	1,18
	09:00	4,70	3,86	0,84				1							1,27	1,27
	10:00	4,93	4,05	0,88				1							1,27	1,27
	11:00	5,11	3,93	1,18				1							1,32	1,31
	12:00	5,12	3,90	1,22				1							1,27	1,27
	13:00	5,01	3,76	1,24				1							1,25	1,24
	14:00	4,60	3,40	1,20				1							1,20	1,20
	15:00	4,46	3,35	1,11				1							1,11	1,12
	16:00	4,84	3,59	1,25				1							1,25	1,25
	17:00	5,91	4,34	1,57				1							1,58	1,59
	18:00	6,73	4,92	1,82		1		1							1,81	1,82
	19:00	6,71	4,89	1,82		1		1							1,81	1,81
	20:00	6,38	4,65	1,73		1		1							1,73	1,73
	21:00	5,85	4,32	1,54		1		1							1,54	1,54
	22:00	5,38	3,99	1,39				1			1,39				1,39	1,39
	23:00	4,78	3,54	1,24				1							1,25	1,25

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης