



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 5/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	2,79	2,79	0,00	1						0,00
	01:00	2,68	2,68	0,00	1						0,00
	02:00	2,62	2,62	0,00	1						0,00
	03:00	2,58	2,58	0,00	1						0,00
	04:00	2,56	2,56	0,00	1						0,00
	05:00	2,59	2,59	0,00	1						0,00
	06:00	2,64	2,64	0,00	1						0,00
	07:00	2,59	2,59	0,00	1						0,00
	08:00	2,73	2,73	0,00	1						0,00
	09:00	2,86	2,86	0,00	1						0,00
	10:00	3,10	3,10	0,00			1				0,00
	11:00	3,44	3,10	0,35			1				0,55
	12:00	3,51	3,12	0,39			1				0,60
	13:00	3,38	2,94	0,44			1				0,60
	14:00	3,18	2,68	0,51			1				0,60
	15:00	3,03	2,61	0,42			1				0,60
	16:00	3,16	2,73	0,43			1				0,60
	17:00	3,41	2,85	0,56			1				0,75
	18:00	3,65	2,74	0,91			1				1,20
	19:00	3,67	2,78	0,89			1				1,20
	20:00	3,60	2,42	1,18			1				1,20
	21:00	3,43	2,26	1,17			1				1,20
	22:00	3,59	2,53	1,06			1				1,20
	23:00	3,47	2,42	1,05			1				1,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης