

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 4 Νοέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
4/11/23 0:00	57,51	50,33	7,18	0,00	1					1						0		1	1				1	21,47	11,58
4/11/23 1:00	54,21	46,58	7,62	0,00	1					1						0		1	1					22,91	13,28
4/11/23 2:00	52,41	44,10	8,30	0,00	1					1						0		1	1					26,29	12,02
4/11/23 3:00	52,28	43,83	8,45	0,00	1					1						0		1	1					26,36	11,79
4/11/23 4:00	52,20	42,61	9,58	0,00	1					1						0		1	1					27,11	11,80
4/11/23 5:00	53,89	41,29	12,59	0,00	1					1						0		1	1					31,06	13,50
4/11/23 6:00	57,72	40,86	16,85	0,01	1					1						0		1	1					27,22	17,07
4/11/23 7:00	63,52	43,91	18,35	1,26	1					1						0		1	1					20,82	19,00
4/11/23 8:00	71,94	45,91	19,69	6,33	1					1						0		1	1					24,30	21,58
4/11/23 9:00	79,67	46,91	22,09	10,67	1					1						0		1	1					30,20	23,89
4/11/23 10:00	82,85	46,38	24,45	12,02	1					1						0		1	1					31,00	24,84
4/11/23 11:00	82,96	45,50	24,72	12,74	1					1						0		1	1					26,34	24,89
4/11/23 12:00	84,13	47,30	24,62	12,20	1					1						0		1	1					25,17	25,21
4/11/23 13:00	84,41	48,47	25,03	10,92	1					1						0		1	1					25,31	25,29
4/11/23 14:00	81,37	48,55	24,01	8,81	1					1						0		1	1					24,53	24,39
4/11/23 15:00	76,67	49,42	22,73	4,52	1					1						0		1	1					23,90	22,97
4/11/23 16:00	74,69	51,29	22,09	1,30	1					1						0		1	1					23,97	22,34
4/11/23 17:00	78,50	55,87	22,63	0,01	1					1						0	1	1	1					25,13	23,49
4/11/23 18:00	80,06	56,66	23,40	0,00	1					1						0	1	1	1					26,73	24,00
4/11/23 19:00	78,74	55,73	23,01	0,00	1					1						0	1	1	1					28,03	23,64
4/11/23 20:00	75,58	53,23	22,35	0,00	1					1						0	1	1	1					26,08	22,68
4/11/23 21:00	71,30	52,04	19,26	0,00	1					1						0	1	1	1					20,57	19,62
4/11/23 22:00	65,45	50,59	14,86	0,00	1					1						0	1	1	1					15,12	14,78
4/11/23 23:00	60,42	48,59	11,82	0,00	1					1						0	1	1	1					12,42	12,08

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις