

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 5 Νοέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
5/11/23 0:00	56,52	45,41	11,10	0,00	1					1						0	1		1					11,57	11,30
5/11/23 1:00	53,67	43,78	9,89	0,00	1					1						0	1		1					12,10	10,70
5/11/23 2:00	51,54	41,88	9,66	0,00	1					1						0	1		1					11,86	9,67
5/11/23 3:00	49,93	43,60	6,33	0,00	1					1						0	1		1					11,76	8,84
5/11/23 4:00	49,61	44,86	4,75	0,00	1										1	0	1		1					11,24	8,46
5/11/23 5:00	50,85	47,05	3,80	0,00	1										1	0	1		1					10,87	7,04
5/11/23 6:00	53,07	48,93	4,14	0,00	1										0	0	1		1					15,00	13,34
5/11/23 7:00	56,21	49,83	5,97	0,40	1										0	0	1		1					17,34	16,47
5/11/23 8:00	60,24	52,78	4,55	2,92	1										0	0	1		1					17,93	17,99
5/11/23 9:00	66,16	54,41	4,61	7,14	1										0	0	1		1			1		16,85	14,51
5/11/23 10:00	69,74	56,00	3,78	9,95	1										0	0	1		1			1		14,16	13,79
5/11/23 11:00	72,15	55,54	3,86	12,76	1										0	0	1		1			1		13,79	13,30
5/11/23 12:00	72,89	56,02	3,28	13,59	1										0	0	1		1			1		13,14	13,22
5/11/23 13:00	72,54	59,12	1,56	11,86	1										0	0	1		1			1		14,35	14,37
5/11/23 14:00	67,39	58,18	1,00	8,21	1										0	0	1		1			1		12,86	12,80
5/11/23 15:00	64,03	59,46	0,28	4,30	1										0	0	1		1			1		13,40	13,45
5/11/23 16:00	63,09	60,91	0,97	1,22	1										0	0	1		1			1		15,33	15,38
5/11/23 17:00	66,48	65,32	1,15	0,01	1										0	0	1		1			1		18,40	17,02
5/11/23 18:00	68,66	68,14	0,52	0,00	1						1	1			0	0	1		1			1		9,81	8,30
5/11/23 19:00	67,74	66,64	1,10	0,00	1						1	1			0	0	1		1			1		8,70	8,90
5/11/23 20:00	65,07	63,95	1,12	0,00	1						1				0	0	1		1			1		18,82	18,79
5/11/23 21:00	62,11	60,78	1,33	0,00	1							1			0	0	1		1			1		14,97	11,21
5/11/23 22:00	58,61	57,46	1,14	0,00	1							1			0	0	1		1			1		12,44	12,29
5/11/23 23:00	54,28	52,73	1,55	0,00	1							1			0	0	1		1			1		7,87	7,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο4 λόγω κράτησης DG4 ΑΗΣ λόγω βλάβης.