

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 3/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,24	2,03	0,21	0,00								1		0,66	0,68
	01:00	2,10	1,87	0,22	0,01								1		0,63	0,63
	02:00	1,98	1,65	0,31	0,02								1		0,60	0,60
	03:00	1,97	1,62	0,33	0,03								1		0,59	0,59
	04:00	1,98	1,65	0,30	0,03								1		0,59	0,59
	05:00	2,01	1,50	0,48	0,03								1		0,60	0,60
	06:00	2,15	1,53	0,60	0,03								1		0,62	0,62
	07:00	2,36	1,67	0,66	0,04								1		0,67	0,69
	08:00	2,51	1,82	0,64	0,05								1		0,64	0,65
	09:00	2,64	1,90	0,70	0,04								1		0,70	0,70
	10:00	2,67	1,91	0,70	0,05								1		0,70	0,70
	11:00	2,80	1,96	0,77	0,07								1		0,78	0,78
	12:00	2,81	1,95	0,80	0,06								1	1	0,80	0,64
	13:00	2,86	1,97	0,81	0,08	1			1						0,82	0,81
	14:00	2,87	1,99	0,79	0,09	1			1						0,80	0,80
	15:00	2,71	1,86	0,77	0,08	1			1						0,78	0,77
	16:00	2,74	1,89	0,76	0,08	1			1						0,77	0,77
	17:00	3,22	2,31	0,83	0,08	1							1		0,84	0,84
	18:00	3,43	2,57	0,79	0,08	1							1		0,81	0,92
19:00	3,32	2,47	0,78	0,07	1							1		0,79	0,92	
20:00	3,17	2,31	0,78	0,08	1							1		0,78	0,92	
21:00	2,98	2,14	0,77	0,07	1							1		0,78	0,85	
22:00	2,78	2,01	0,72	0,05	1			1				1		0,76	0,75	
23:00	2,53	1,80	0,68	0,04	1			1						0,68	0,68	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης