

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 4/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,36	1,72	0,60	0,04	1									0,63	0,61
	01:00	2,18	1,58	0,55	0,04	1									0,58	0,58
	02:00	2,07	1,48	0,55	0,04	1									0,58	0,58
	03:00	2,01	1,50	0,45	0,06	1									0,55	0,55
	04:00	1,98	1,56	0,35	0,07	1									0,52	0,52
	05:00	2,02	1,44	0,51	0,08	1									0,51	0,50
	06:00	2,05	1,56	0,42	0,07	1									0,53	0,54
	07:00	2,25	1,68	0,50	0,08	1									0,62	0,62
	08:00	2,57	1,72	0,78	0,08	1						1			0,78	0,78
	09:00	2,80	1,85	0,88	0,08	1						1			0,88	0,88
	10:00	3,03	2,06	0,89	0,08	1						1			0,91	0,91
	11:00	3,14	2,15	0,91	0,08	1						1			0,95	0,95
	12:00	3,21	2,32	0,81	0,08	1						1			0,97	0,97
	13:00	3,11	2,37	0,66	0,08	1						1			0,88	0,87
	14:00	3,15	2,26	0,81	0,08	1						1			0,82	0,82
	15:00	2,97	2,12	0,76	0,08	1						1			0,77	0,77
	16:00	3,09	2,10	0,90	0,08	1						1			0,92	0,92
	17:00	3,39	2,37	0,93	0,09	1						1			0,98	0,98
	18:00	3,46	2,61	0,76	0,08	1						1			0,89	0,98
19:00	3,37	2,69	0,60	0,08	1				1		1			0,64	0,98	
20:00	3,25	2,55	0,63	0,07	1				1		1			0,64	0,88	
21:00	3,04	2,40	0,57	0,07	1				1		1			0,65	0,87	
22:00	2,75	2,24	0,46	0,05	1						1			0,70	0,81	
23:00	2,46	1,85	0,58	0,04	1				1					0,70	0,78	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 18:00-24:00 παρατηρήθηκε πρόβλημα με το Α/Π Κεφαλές λόγω κακοκαιρίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης