

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 5/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,27	1,98	0,23	0,07	1									0,76	0,75
	01:00	2,08	1,53	0,50	0,05	1									0,67	0,73
	02:00	2,00	1,80	0,17	0,03	1									0,66	0,66
	03:00	1,95	1,92	0,02	0,01	1									0,62	0,61
	04:00	1,93	1,92	0,00	0,01	1									0,59	0,59
	05:00	1,91	1,85	0,05	0,00	1									0,55	0,55
	06:00	2,02	1,95	0,07	0,00	1									0,61	0,61
	07:00	2,18	1,71	0,12	0,35	1									0,65	0,65
	08:00	2,29	1,50	0,37	0,42	1									0,67	0,67
	09:00	2,49	1,55	0,50	0,44	1									0,73	0,72
	10:00	2,53	1,51	0,58	0,44	1									0,72	0,72
	11:00	2,66	1,56	0,66	0,44	1									0,72	0,72
	12:00	2,79	1,51	0,65	0,62	1									0,73	0,74
	13:00	3,01	1,82	0,67	0,52	1									0,72	0,81
	14:00	2,89	1,61	0,74	0,54	1									0,80	0,83
	15:00	2,74	1,45	0,74	0,54	1									0,75	0,75
	16:00	2,65	1,36	0,73	0,56	1									0,76	0,75
	17:00	2,92	1,65	0,70	0,56	1									0,81	0,82
	18:00	3,16	1,73	0,78	0,65	1									0,89	0,88
	19:00	3,21	1,78	0,77	0,66	1									0,93	0,93
20:00	3,06	1,73	0,67	0,66	1									0,90	0,90	
21:00	2,89	1,72	0,51	0,66	1									0,85	0,85	
22:00	2,73	1,91	0,25	0,57	1									0,46	0,66	
23:00	2,46	1,98	0,40	0,08	1				1					0,69	0,73	

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 00:00-02:00 παρατηρήθηκε πρόβλημα με το Α/Π Κεφαλές λόγω κακοκαιρίας

2.Τις ώρες 22:00-24:00 έγινε πλύση της μονάδας G1

3.Τις ώρες 12:00-14:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης