

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 6/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	06/11/23 0:00	2,69	2,69	0,00		1					0,57	0,57
	06/11/23 1:00	2,65	2,64	0,01		1					0,52	0,52
	06/11/23 2:00	2,56	2,56	0,00		1					0,43	0,43
	06/11/23 3:00	2,51	2,51	0,00		1					0,37	0,37
	06/11/23 4:00	2,56	2,56	0,00		1					0,43	0,43
	06/11/23 5:00	2,65	2,65	0,00		1					0,51	0,52
	06/11/23 6:00	2,77	2,77	0,00		1					0,63	0,63
	06/11/23 7:00	2,85	2,85	0,00		1					0,72	0,71
	06/11/23 8:00	2,74	2,74	0,00		1					0,62	0,62
	06/11/23 9:00	2,65	2,65	0,00		1					0,53	0,53
	06/11/23 10:00	2,61	2,57	0,04		1					0,48	0,47
	06/11/23 11:00	2,63	2,57	0,07		1					0,51	0,51
	06/11/23 12:00	2,73	2,65	0,08		1					0,60	0,60
	06/11/23 13:00	2,86	2,80	0,06		1					0,72	0,72
	06/11/23 14:00	2,86	2,77	0,09		1					0,73	0,72
	06/11/23 15:00	2,95	2,92	0,03		1					0,81	0,81
	06/11/23 16:00	3,18	3,16	0,02		1					0,94	0,95
	06/11/23 17:00	3,55	3,55	0,00		1					0,95	0,95
	06/11/23 18:00	3,82	3,82	0,00		1					0,95	0,95
	06/11/23 19:00	3,71	3,71	0,00		1					0,95	0,95
	06/11/23 20:00	3,60	3,60	0,00		1					0,95	0,95
	06/11/23 21:00	3,39	3,39	0,00		1					0,95	0,95
	06/11/23 22:00	3,15	3,15	0,00		1					0,95	0,95
	06/11/23 23:00	2,95	2,95	0,00		1					0,83	0,82

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι δύο εκ των ΗΖ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.