



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 6/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,24	2,62	0,62			1				0,73
	01:00	3,16	2,66	0,50	1						0,60
	02:00	3,16	2,59	0,57	1						0,60
	03:00	3,12	2,54	0,58	1						0,60
	04:00	3,09	2,54	0,55	1						0,60
	05:00	3,19	2,75	0,44	1						0,60
	06:00	3,27	2,92	0,36	1						0,60
	07:00	3,70	3,13	0,57	1						0,60
	08:00	3,79	3,26	0,53	1						0,60
	09:00	3,79	3,31	0,48	1						0,60
	10:00	3,78	3,63	0,16	1						0,69
	11:00	4,04	3,72	0,32	1						2,58
	12:00	4,77	3,96	0,81	1						2,65
	13:00	4,02	3,73	0,29	1						2,65
	14:00	3,96	3,71	0,25	1						2,65
	15:00	4,01	3,12	0,89	1						2,35
	16:00	4,22	2,99	1,23	1						1,43
	17:00	4,40	3,24	1,15	1						1,40
	18:00	4,70	3,89	0,81	1						2,55
	19:00	4,82	4,51	0,31	1					1	2,65
	20:00	5,82	4,81	1,01	1					1	2,65
	21:00	5,04	4,43	0,60	1					1	2,65
	22:00	4,43	4,41	0,02	1					1	2,65
	23:00	4,03	4,03	0,00	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης