

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 6 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1				
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7						
6/11/23 0:00	50,93	48,64	2,29	0,00	1												1			1					1	5,89	4,71	
6/11/23 1:00	47,81	45,76	2,05	0,00	1															1						1	8,54	8,59
6/11/23 2:00	46,22	44,46	1,76	0,00	1															1						1	7,24	7,13
6/11/23 3:00	45,46	44,87	0,59	0,00	1															1						1	6,22	6,21
6/11/23 4:00	45,00	44,67	0,33	0,00	1															1						1	5,98	5,98
6/11/23 5:00	46,80	45,79	1,01	0,00	1															1						1	7,36	7,40
6/11/23 6:00	50,62	49,89	0,71	0,01	1															1						1	10,15	8,82
6/11/23 7:00	58,43	55,39	0,18	2,86	1															1	1					1	9,34	9,33
6/11/23 8:00	65,50	55,89	0,03	9,58	1															1	1					1	9,93	9,90
6/11/23 9:00	70,47	57,30	0,01	13,17	1															1	1					1	11,29	11,35
6/11/23 10:00	71,55	56,63	0,63	14,30	1															1	1					1	10,67	10,69
6/11/23 11:00	72,75	55,69	1,89	15,17	1															1	1					1	11,14	10,24
6/11/23 12:00	72,51	57,20	1,19	14,12	1						1	1								1	1						2,64	2,53
6/11/23 13:00	71,10	57,40	1,26	12,44	1						1	1								1	1						5,91	3,31
6/11/23 14:00	69,54	56,05	2,43	11,07	1						1									1	1		1				7,68	7,60
6/11/23 15:00	66,00	53,64	4,24	8,12	1						1									1	1						14,83	14,68
6/11/23 16:00	63,10	55,39	5,67	2,04	1						1									1	1						18,06	17,26
6/11/23 17:00	65,45	60,95	4,50	0,01	1						1									1	1	1					18,61	18,52
6/11/23 18:00	67,84	62,14	5,71	0,00	1						1									1	1	1					20,18	20,21
6/11/23 19:00	67,05	62,13	4,92	0,00	1						1									1	1	1					19,98	19,98
6/11/23 20:00	65,55	61,75	3,80	0,00	1						1									1	1	1					19,09	19,05
6/11/23 21:00	61,42	57,29	4,13	0,00	1						1									1	1	1					15,25	15,13
6/11/23 22:00	56,10	50,90	5,21	0,00	1						1									1	1	1					12,34	9,75
6/11/23 23:00	51,93	46,97	4,95	0,00	1						1									1	1	1					10,60	9,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία DG4 και DG5 ΑΗΣ λόγω αλλαγής καυσίμου της DG4 από Diesel σε Μαζούτι για 2 h.